



УралСпецСервис

ООО «УралСпецСервис»  
ИНН/КПП 6678047110/667801001  
ОГРН 1146678011061  
тел: (343)215-06-15; (343)201-93-01  
e-mail: [uralspecservis@inbox.ru](mailto:uralspecservis@inbox.ru)

### АКТ приёмки объекта

Город Екатеринбург

3.07 2020 г.

Наименование контрагента: Принципал

Адрес установки: Трамвайный

Тип Лифт пассажирский

Марка, модель Отис

Зав./рег. № ВТНУ 5560

Грузоподъемность 1000 кг.

Количество остановок 25

Мы, нижеподписавшиеся, представитель сервисной обслуживающей организации \_\_\_\_\_ и представитель сервисной организации \_\_\_\_\_ (наименование организации, должность, фамилия и. о.) ООО «УралСпецСервис», в лице \_\_\_\_\_, провели осмотр оборудования и выявили следующие дефекты, неисправности, несоответствия:

№ п/п	Описание дефектов, неисправностей, несоответствий
1	регулировка тормоза
2	Полно, грязь на кабине и шахте лифта

Представитель сервисной организации ООО «УралСпецСервис»,  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

ООО "УралСпецСервис"  
электромеханик по лифтам Шамсудинов С.Н.

(подпись)

Представитель сервисной организации  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

(подпись)



**УралСпецСервис**

**ООО «УралСпецСервис»**  
 ИНН/КПП 6678047110/667801001  
 ОГРН 1146678011061  
 тел: (343)215-06-15; (343)201-93-01  
 e-mail: [uralspecservis@inbox.ru](mailto:uralspecservis@inbox.ru)

**АКТ  
приёмки объекта**

Город Екатеринбург

Наименование контрагента: Преснецов \_\_\_\_\_ 20 г.  
Адрес установки: Трамвайный

Тип Лифт пассажирский Марка, модель ОГСС Зав./рег. № В7NDU5559

Грузоподъемность 450 кг. Количество остановок 25

Мы, нижеподписавшиеся, представитель \_\_\_\_\_ и представитель сервисной организации  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)  
ООО «УралСпецСервис», в лице \_\_\_\_\_, провели осмотр  
оборудования и выявили следующие дефекты, неисправности, несоответствия:

№ п/п	Описание дефектов, неисправностей, несоответствий
	<u>шурсы в приводе</u>
	<u>регулировка тормоза</u>
	<u>отверстия в шпхту.</u>

Представитель сервисной организации ООО «УралСпецСервис»,  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

**ООО "УралСпецСервис"**  
электромеханик по лифтам Шамсудинов С.Н.

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Представитель \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

(подпись)



УралСпецСервис

ООО «УралСпецСервис»  
ИНН/КПП 6678047110/667801001  
ОГРН 1146678011061  
тел: (343)215-06-15; (343)201-93-01  
e-mail: [uralspecservis@inbox.ru](mailto:uralspecservis@inbox.ru)

### АКТ приёмки объекта

Город Екатеринбург

3.07 2020 г.

Наименование контрагента: Принцип Адрес установки: Трамвайный 2/3

Тип Лифт пассажирский Марка, модель Отис

Зав./рег. № В7НУ5561

Грузоподъемность 1000 кг. Количество остановок 25

Мы, нижеподписавшиеся, представитель сервисной обслуживающей организации \_\_\_\_\_ и представитель сервисной организации \_\_\_\_\_ (наименование организации, должность, фамилия и. о.) ООО «УралСпецСервис», в лице \_\_\_\_\_, провели осмотр оборудования и выявили следующие дефекты, неисправности, несоответствия:

№ п/п	Описание дефектов, неисправностей, несоответствий
1	Перепасовка тяговых канатов
2	Ролики дш 120.
3	Затерта дш 120.
4	Регулировка тормоза
5	Пыль, грязь на кабине и шахте лифта
6	Зазобран блок аварийного освещения.

Представитель сервисной организации ООО «УралСпецСервис»,  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

ООО "УралСпецСервис"  
электромеханик по лифтам Шамсудинов С.И.

(подпись)

Представитель сервисной организации  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

(подпись)



УралСпецСервис

ООО «УралСпецСервис»  
ИНН/КПП 6678047110/667801001  
ОГРН 1146678011061  
тел: (343)215-06-15; (343)201-93-01  
e-mail: [uralspecservis@inbox.ru](mailto:uralspecservis@inbox.ru)

**АКТ**  
**приёмки объекта**

Город Екатеринбург

3.07. 2020г.

Наименование контрагента: Принцип Адрес установки: Торговый центр

Тип Лифт пассажирский Марка, модель Stse

Зав./рег.№ B7NUS588

Грузоподъемность 450 кг. Количество остановок 25

Мы, нижеподписавшиеся, представитель \_\_\_\_\_ и представитель сервисной организации \_\_\_\_\_ (наименование организации, должность, фамилия и. о.) ООО «УралСпецСервис», в лице \_\_\_\_\_, провели осмотр оборудования и выявили следующие дефекты, неисправности, несоответствия:

№ п/п	Описание дефектов, неисправностей, несоответствий
1	шум вентилятора кабины
2	ремонт тормоза
3	отверстия в шахте
4	пыль, грязь на кабине и шахте лифта

Представитель сервисной организации ООО «УралСпецСервис»,  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

ООО "УралСпецСервис"  
электромеханик по лифтам Шамсудинов С.Н.  
(подпись)

Представитель \_\_\_\_\_  
(наименование организации, должность, фамилия и. о.)

(подпись)