

Схема этажа с указанием строительных номеров квартир с местом расположения квартирных шаровых кранов горячей - холодной воды и системы отопления.

1. Строительные номера квартир назначаются от выхода из лестничной клетки по часовой стрелке.
2. В доме на этаже 9 квартир: 5 в 1-ой секции и 4 – во 2-ой.
3. В доме два контура системы отопления:
1 контур – с 1-го по 14-ый этаж; 2 контур – с 15-го по 26-ой этаж.
4. В доме три зоны системы водоснабжения:
2 зона – с 3-го по 14-ый этаж; 3 зона – с 15-го по 26-ой этаж.


- - Схематичное место расположения кранов г. - х. воды.
- - Схематичное место расположения кранов отопления.

Алгоритм действий при аварии или ремонте систем отопления – водоснабжения:

- 1.1. При обнаружении протечки горячей (холодной) воды в квартире изначально необходимо открыть лючок доступа к стояку водоснабжения, находящийся в ванной комнате и перекрыть (повернуть на 90°) шаровый кран горячей (холодной) воды.
- 1.2. При обнаружении протечки в системе отопления в квартире изначально необходимо открыть лючок доступа к стояку теплоснабжения, находящийся в прихожей и перекрыть (повернуть на 90°) 2 шаровых крана (подача и обратка) системы отопления.
2. Если протечка обнаружена у Вас в стояке, в первую очередь необходимо оповестить охранника и попросить немедленно перекрыть стояк по Вашему строительному номеру квартиры, указав этаж.
3. Если протечка обнаружена сверху по стояку, в первую очередь необходимо оповестить охранника и попросить немедленно перекрыть стояк по Вашему строительному номеру квартиры, указав этаж; а затем связаться с соседями сверху (можно по домофону, набирая номер их квартиры, который равен номеру Вашей квартиры + 9 (18, 27, 36 и т.д.)). Если номер Вашей квартиры 126, на домофоне надо набрать 135, если не отвечают – 144 и т.д.

Внимание! Не забудьте связаться с соседями снизу на предмет подтопления (можно по домофону, набирая номер их квартиры, который равен номеру Вашей квартиры - 9 (18, 27, 36 и т.д.)). Если номер Вашей квартиры 126, на домофоне надо набрать 117, если не отвечают – 108 и т.д.

Лишь выполнив эти действия нужно подать заявку на ремонт, зафиксировав её в журнале, находящимся на посту охраны.



Инов. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №